

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10.

Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse\_augustow@epoczta.pl

HK. 43.110.2020

07. GRU. 2020 Augustów, 30.11.2020.

**OCENA SANITARNA WODY** .....ilość zał.....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59 ze zm.), art.12 ust.1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 2028) oraz § 21 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wynik z badania laboratoryjnego próbki wody pobranej do badań w dniu 15.10.2020r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Pomiany **stwierdza, że:**

**woda w Wodociągu Pomiany jest przydatna do spożycia przez ludzi  
w zakresie parametrów z grupy A.**

**Uzasadnienie**

W dniu 02.11.2020r. oraz 24.11.2020r. Gmina Bargłów Kościelny, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu Pomiany, przedstawiła wyniki z badania próbki wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem z grupy A. Próbkę wody zostały pobrane w dniu 15.10.2020r. oraz 02.11.2020r. Badania zostały przeprowadzone przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniach z Badań Nr 529401/20/SOK z dnia 27.10.2020r. oraz Nr 565460/20/SOK z dnia 16.11.2020r.

Analiza wyników z badania z dnia 27.10.2020r. wykazała, że w/w próbka wody, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294). W przypadku zbadanych parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie parametru mętność (wynik:  $3,48 \pm 1,11$  NTU, winno być 1 NTU). W związku ze stwierdzonym przekroczeniem, zarządca przeprowadził działania naprawcze i w dniu 02.11.2020r. ponownie pobrał próbkę wody do badań. Badanie w/w próbki nie wykazało już przekroczenia parametru mętność.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Pomiany

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej urzędu gminy.

Otrzymuje:

1. Gmina Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47,  
16-320 Bargłów Kościelny

Do wiadomości :

1. HD
2. BZ
3. a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Augustowie  
mgr inż. Agata Augusewicz